



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: [samara@srpov.gosnadzor.ru](mailto:samara@srpov.gosnadzor.ru)  
432980, г. Ульяновск, ул.Матросова, д.24 А, а/я 5023, телефон ( факс): (842-2)41-35-05  
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 13-12-13-188-К**

Законному представителю  
Областного государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище №25

433870, Ульяновская обл., р.п.Новоспасское,  
ул. Механизации, 1

05 декабря 2013 года

Я, Зотов Вячеслав Викторович - государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за промышленной безопасностью на основании акта проверки от «05» декабря 2013 г. № 13-12-13-188-К, составленного в отношении Областного государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное училище №25, (сокр. наименование – ОГБОУ НПО ПУ №25), ИНН 7313001855, ОГРН 1027300871400, место нахождения: 433870, Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул. Механизации, 1, в присутствии законного представителя ОГБОУ НПО ПУ №25 - директора ОГБОУ НПО ПУ №25 Симаковой Л.А.:

**предписываю:**

ОГБОУ НПО ПУ №25 и его законным представителям принять меры по устранению нарушений требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов в области промышленной безопасности, указанных в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.12.2013г. №13-12-13-188-К, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	«Система газопотребления предприятия», рег. № А52-05118-001, адрес места нахождения: 433870, Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул. Механизации, 1.		
1.	Не проведено внесение изменений в государственный реестр опасных производственных объектов (ОПО) в связи с	части 3,4,5 статья 2 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п.(т) п.5. «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного	01.01.2014г.

	изменением его наименования и изменениями действующего законодательства в области промышленной безопасности (подразделение опасных производственных объектов в соответствии с критериями и дополнительными факторами на классы опасности).	постановлением Правительства РФ от 10.06.2013г. N 492.	
2.	Не проведено переоформление лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов (ОПО) в связи с изменением наименования юридического лица.	часть 1 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».	05.03.2013г.
3.	Отсутствует «Положение о порядке расследования инцидентов на ОПО», утвержденное руководителем организации и согласованное с территориальным органом Ростехнадзора.	часть 1 статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.32 «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных ФСЭТАН», утвержденного приказом №480 от 19.08.2011 г.	05.03.2013г.
4.	Отсутствует договор на обслуживание профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями.	статья 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.п.(р) п.5. «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.06.2013г. N 492.	05.03.2013г.
5.	Не издан приказ по организации о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления.	часть 1 статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 5.2.1. ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03 № 9.	01.01.2014г.
6.	Отсутствует график ППР газового оборудования, средств автоматики и сигнализации, согласованный с организациями-исполнителями.	часть 1 статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 5.1.4. ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03 № 9.	05.02.2013г.
7.	Документально не подтверждено проведение обхода газопроводов.	часть 1 статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 5.3.13. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003г. N9, зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04. 2003 г. N 4376.	05.02.2013г.


8.	<p>В котельных №1,2,3 отсутствуют;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- графики ППР газового оборудования и средств автоматики;</li> <li>- технологические схемы газопроводов и газового оборудования с указанием мест отключающей арматуры и её нумерации;</li> <li>- производственные инструкции по техническому обслуживанию и ремонту;</li> <li>- планы ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве.</li> </ul>	<p>часть 1 статья 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, принятого Государственной Думой 20.06.1997 г.; раздел 5.1. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003г. №9, зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04.2003 г. N 4376.</p>	05.02.2013г.
9.	<p>Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности котельных №1,2,3 не проводится. Отсутствуют газовые смеси для проверки работоспособности сигнализаторов СН4 и СО.</p>	<p>часть 1 статья 9 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 5.7.10, 5.7.11 ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03 № 9.</p>	05.02.2013г.
10.	<p>Отсутствуют паспорта на дымовые трубы котельных №1,2,3.</p>	<p>часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.6 раздел 1, Приложение 1 ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 03.12.2001г. N56, зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2002 г. N 3500.</p>	05.02.2013г.
11.	<p>Результаты работ по техническому надзору за состоянием дымовых труб котельных №1,2,3 не отражены в журнале по эксплуатации (отсутствуют сведения о систематических наблюдениях, обнаруженных дефектах, мерах по их устранению, сроки выполнения ремонтных работ).</p>	<p>часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; раздел. III. п.5. ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 03.12.2001г. N56, зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2002 г. N 3500.</p>	05.02.2013г.
12.	<p>Документально не подтверждены работы по проверке исправности устройств молниезащиты и замера сопротивления заземляющих устройств молниезащиты дымовых</p>	<p>часть 1 статья 9 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; разд. III п.15 ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб».</p>	05.03.2013г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресам: 432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А, а/я 5023.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор Ульяновского  
отдела по надзору за промышленной  
безопасностью



В.В. Зотов

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:

Директор ОГБОУ НПО ПУ №25 Симакова Лилия Александровна

(подпись)

«05» декабря 2013 г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи